

Begrepsbruk

Begreper i vannforsyningen ✓ = Ja

| Begrep | Normale Forhold | Ekstra-ordinære forhold | Ordinært ledningsnett | Beskrivelse |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Hovedkilde | ✓ | ✓ | ✓ | Vannverkets normale kilde(r) som leverer vann via ledningsnettet, og som oppfyller kravene i drikkevannsforskriften. |
| Reservevannkilde | ✓ * | ✓ | ✓ | Kilde som leverer vann når uttaket fra hovedkilden er utilstrekkelig Kan komme fra egen kilde, alternativ hovedvannkilde eller fra annet vannverk og med distribusjon av vann med drikkevannskvalitet gjennom det ordinære ledningsnettet. |
| Reservevannforsyning | ✓ * | ✓ | ✓ | Et sett av tiltak/løsninger som i sum utgjør en tilfredsstillende alternativ vannforsyning av drikkevann gjennom det ordinære ledningsnettet. |
| Redundante løsninger | ✓ * | ✓ | ✓ | Det vil si at det foreligger dublering av forskjellige delelementer i vannforsyningssystemet. To eller flere råvannskilder, to-sidig forsyning eller parallelle UV-anlegg er eksempler på slike løsninger. Dette betyr at hvis et delelement feiler eller svikter, så vil et annet overta. |
| Nødvannforsyning | | ✓ | | Vann av drikkevannskvalitet til drikke og personlig hygiene distribuert utenom bruk av det ordinære ledningsnettet. Kan leveres i kombinasjon med andre løsninger. |
| Krisevann | | ✓ | ✓ ** | Vann som ikke har drikkevannskvalitet. Kan tilføres gjennom ordinært ledningsnett for blant annet å opprettholde trykk på ledningsnettet, vann til sanitært bruk, som brannvann eller for teknisk bruk. Kan tas i bruk etter avtale med kommunelege og Mattilsynet, jf. § 9 i drikkevannsforskriften. |

| | | | | |
|--|--|----------|-------------|---|
| <p>Krise- vannforsyning</p> | | <p>✓</p> | <p>✓ **</p> | <p>Dette omfatter mer enn selve krisevannet, og er et sett av tiltak/løsninger som i sum utgjør krisevannforsyningen. Under kriser eller katastrofer i fredstid eller ved krig kan vannforsyningen opprettholdes for å sikre vann til nødvendige formål selv om vannet ikke har drikkevannskvalitet. Dette kan bare gjøres etter avtale med kommunelegen i samsvar med folkehelseloven § 27 bokstav b og Mattilsynet, og etter at abonnentene er varslet i samsvar med kravene i § 23 andre ledd, jf. § 9 i drikkevannsforskriften.</p> |
|--|--|----------|-------------|---|

* Skal dekke behovet for kapasitet og kvalitet som hovedkilde

** Krever godkjenning av tilsynsmyndighetene.